

居住社区消防改造提升工程（29个居住点）——店埠镇浮槎北路拆迁恢复楼等17个消防无水小区改造项目答疑1

各投标人：

招标人现对居住社区消防改造提升工程（29个居住点）——店埠镇浮槎北路拆迁恢复楼等17个消防无水小区改造项目（项目编号：2025ADDGZ50003）答疑如下：

一、请问本项目是否使用AI青天大模型辅助评标？

答：不使用。

二、招标文件要求单个合同金额不低于2800万元，我公司同一消防工程签订的补充协议是否可以视为合同的一部分，累计计算合同金额？

答：不可以。

三、我单位的消防业绩是开发商内部邀标的项目，没有网上公示查询，无法提供“中标查询网址及查询截图”，提供当地规划建设管理委员会建设局的消防验收意见书（合格）及消防验收合格的官网查询截图作为住房和城乡建设主管部门证明材料是否认可？

答：认可，必须同时提交合同协议书及竣工验收证明。

四、“招标文件内约定合同总价一次性包死”是否可以认为：“只要完成并完善招标范围内的功能，就视之为总价包干”？

答：不等同，应考虑风险范围。

五、世纪云景等小区消防给水系统消防泵房维修改造工程，消火栓稳压泵组规格信号ZW(L)-II-X-C，无具体参数请提供。

答：世纪云景稳压泵参考参数：扬程91m，流量1L/s，功率2.2kw。稳压泵参数以现场实际选用为准。

六、学府雅苑等小区消防给水系统消防泵房维修改造工程，清单“通风机”无具体参数请提供。

答：风压350Pa，风量4000m³/h。

七、清单中应急照明系统为智能应急照明，请问是否要增加应急照明集中电源？

答：否。

八、清单中涉及到泵、控制柜、管道、不锈钢(保温型)消防水箱等的拆除废品是施工单位自行处理还是交给甲方处理？

答：中标后合同内约定。

九、请问本项目所有材料有品牌限制吗？

答：无特定品牌限制，具体要求以招标文件中的性能指标、质量标准、技术参数及验收规范为准。

十、请问技术负责人是机电设备专业高级工程师的是否符合招标要求？

答：符合。

注：此答疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：肥东县店埠镇人民政府

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇包公大道与浮槎山路交口南100米

联系人：黄振

联系方式：0551-67758228

招标代理机构：肥东县公共资源交易有限公司

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇肥东县政务服务中心四楼B区

联系人：乔工

联系方式：0551-62520516

2025年09月17日