

2025 年肥东县公用中心路灯专用材料采购 更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHX00076

原公告的采购项目名称：2025 年肥东县公用中心路灯专用材料
采购

首次公告日期：2025 年 05 月 28 日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：1、本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”
中

3	▲高压 钠灯	一、基本技术参数 功率范围: 功率为 150W、250W、400W 等，可适配不同场景需。 电压与频率: 额定电压为交流 220V，频率$\geq$50Hz。 光效与亮度$\geq$135 流明/瓦 二、结构与材料参数 材质: 灯体及灯盖采用压铸铝或金属材质，具有高强度、耐腐蚀性；反光器为高纯铝阳极氧化处理。 防护等级: 防护等级不低于 IP65，具备防水、防尘、防虫性能。 三、光学与安装参数 反射器与透光罩: 采用高纯铝拉伸反射器，透光罩为钢化玻璃，兼具高透明度和抗冲击性。	150W: 800 个、 250W: 3000 个、 400W: 500 个	工业
---	-----------	---	---	----

		四、附加功能 调光与节能技术: 搭配智能调光电子镇流器, 可降低功耗并延长光源寿命, 例如开灯后 5.5 小时自动调低功率。 防腐与绝缘等级: 防腐等级不低于 WF2, 绝缘等级不低于 I 级, 适用于恶劣环境。		
--	--	---	--	--

更正为：

3	▲高压钠灯	基本技术参数 功率范围: 功率为 150W、250W、400W 等, 可适配不同场景需。 电压与频率: 额定电压为交流 220V, 频率≥50Hz。 光效与亮度≥135 流明/瓦	150W: 800 个、 250W: 3000 个、 400W: 500 个	工业
---	-------	---	---	----

2、本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”中

4	铜芯电感镇流器	一、基本电气参数 额定功率：覆盖 70W 至 400W 额定电压：220V（单相交流） 工作频率：50/60Hz。 工作电流：0.98-4.60A（根据功率不同而变化）。 功率因数：需配合补偿电容。 二、材料与结构 线圈材质：铜芯线圈，采用 QZY 耐高温铜漆包线。 铁芯材质：优质硅钢片,降低铁损。 外壳与防护：阻燃耐高温内衬，防护等级不低于 IP42。 三、性能	500 个	工业
---	---------	--	-------	----

		温升与耐温：绕组温升$\leq 70^{\circ}\text{C}$，允许工作温度达 130°C。 节能特性：部分型号支持变功率调光（如 400W 调至 250）。 四、其他技术特性过热保护：集成过热保护，防止光源寿终时烧毁。 兼容性：适配多种光源（如高压钠灯、金卤灯），需匹配并联式触发器。		
--	--	---	--	--

更正为

4	铜芯电感镇流器	一、基本电气参数 额定功率：约 250W 额定电压：220V（单相交流） 工作频率：50/60Hz。 功率因数：需配合补偿电容。 二、材料与结构 线圈材质：铜芯线圈，采用 QZY 耐高温铜漆包线。 铁芯材质：优质硅钢片,降低铁损。 外壳与防护：阻燃耐高温内衬，防护等级不低于 IP42。 三、性能 温升与耐温：绕组温升$\leq 70^{\circ}\text{C}$，允许工作温度达 130°C。 四、其他技术特性过热保护：集成过热保护，防止光源寿终时烧毁。 兼容性：适配多种光源（如高压钠灯、金卤灯），需匹配并联式触发器。	500 个	工业
---	---------	--	-------	----

3、本项目响应文件提交截止时间变更为：2025 年 06 月 11 日 9 点 00 分（北京时间）

4、本项目开启时间变更为：2025 年 06 月 11 日 9 点 00 分（北京时间）

更正日期：2025 年 06 月 04 日

三、其他补充事宜

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。
给您带来不便，敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：肥东县住房和城乡建设局

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇龙泉路 8 号

联系方式：0551-62520678

2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系方式：0551-67758735

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：0551-67758735